



Resolución de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo por la que se acuerda conceder el reconocimiento e inscribir en el Registro General del CTE la certificación de la idoneidad del sistema de barrera textil horizontal compartimentadora de incendios FIBERSHIELD-HC EW-120 como un sistema complejo y no convencional de protección contra incendio.

La Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación, establece en sus artículos 3 y 6 el procedimiento para el reconocimiento e inscripción de las certificaciones y en el apartado V.5 de la introducción del Documento Básico del CTE, DB SI Seguridad contra incendio establece que podrán inscribirse en este Registro las certificaciones de la idoneidad técnica de los sistemas complejos y no convencionales de protección contra incendio.

Analizada la solicitud de 22 de junio de 2015 y evaluado por el Área de Seguridad y Accesibilidad de esta Subdirección el informe EFR-15-001538, de fecha 1 de junio de 2015 emitido por EFECTIS FRANCE, por el que se certifica la idoneidad del sistema de barrera textil horizontal compartimentadora de incendios fabricado por STÖBICH BRANDSCHUTZ GMBH, y visto el Informe favorable de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación,

Dispongo:

Reconocer e inscribir en la Sección 3ª: Registro General de Certificaciones, del Registro General del CTE, el documento siguiente:

Referencia	Título	Solicitante
CTE-CISCP-023/15	Certificación de idoneidad del sistema de barrera textil horizontal compartimentadora de incendios FIBERSHIELD-HC EW-120 fabricado por STÖBICH BRANDSCHUTZ GMBH, expedida por EFECTIS FRANCE mediante el informe EFR-15-001538, de fecha 1 de junio de 2015	STÖBICH IBERICA, S.L.
		Fabricante
		STÖBICH BRANDSCHUTZ GMBH
<p>En las condiciones de validez siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Esta certificación es válida para la utilización del sistema con unas dimensiones máximas de 10,00 + 10,00 m de longitud y de 7,50 m de anchura como elemento de compartimentación de incendios E 120, EW 60. Este reconocimiento solo será válido si las características del sistema y sus condiciones de puesta en obra se corresponden con las reflejadas en el certificado de idoneidad y en los documentos a los que este hace referencia. La vigencia de este reconocimiento queda vinculada a la del documento que se reconoce, así como a la de aquellos a los que este hace referencia. El suministrador del sistema entregará la certificación de idoneidad del mismo expedida por EFECTIS FRANCE de acuerdo con el apartado 7.2.2.b) de la Parte I del CTE. 		

Madrid, a 15 de marzo de 2016

Art. 1.4.c) Orden FOM 1644/2012, de 23 de julio
EL DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO

P.S. EL SUBDIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA Y AYUDAS A LA VIVIENDA,
D.A. 4ª R.D. 452/2012, de 5 de marzo

Fdo.: Anselmo Menéndez Menéndez