



Informe técnico de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación sobre la solicitud de la empresa STÖBICH IBÉRICA, S.L., de revisión del reconocimiento e inscripción de referencia CTE-CISCPI-003/11 en el Registro General del CTE de la certificación de la idoneidad del sistema de cortina compartimentadora de incendios irrigada FIBERSHIELD-P como un sistema complejo y no convencional de protección contra incendio.

La Subdirección General de Arquitectura y Edificación emite el presente informe de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 de la ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, (BOE de 19 de junio de 2008), por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación, así como con lo establecido en el apartado V.5 de la introducción del Documento Básico del CTE DB SI Seguridad contra incendio.

Analizada la solicitud de 28 de abril de 2017, de que se aumenten las dimensiones máximas reconocidas para el sistema, y evaluado por el Área de Seguridad y Accesibilidad de esta Subdirección el informe 17/14278-803 M1 de fecha 4 de octubre de 2017 emitido por APPLUS LABORATORIES por el que se certifica la idoneidad del sistema de cortina compartimentadora de incendios irrigada FIBERSHIELD-P fabricado por STÖBICH BRANDSCHUTZ GMBH, esta Subdirección General informa favorablemente su inscripción como sistema complejo y no convencional de protección contra incendio en los siguientes términos:

Referencia	Título	Solicitante
CTE-CISCPI-003/11 Revisión 1/18	Certificación de idoneidad del sistema de cortina compartimentadora de incendios irrigada FIBERSHIELD-P fabricado por STÖBICH BRANDSCHUTZ GMBH, expedida por APPLUS LABORATORIES mediante el informe 17/14278-803 M1 de fecha 4 de octubre de 2017	STÖBICH IBÉRICA, S.L.
		Fabricante
		STÖBICH BRANDSCHUTZ GMBH

En las condiciones de validez siguientes:

1. Esta certificación es válida para la utilización del sistema con unas dimensiones máximas de 12 m de longitud y 5 m de altura como elemento de compartimentación de incendios EI₂-120.
2. Este reconocimiento solo será válido si las características del sistema y sus condiciones de puesta en obra se corresponden con las reflejadas en el certificado de idoneidad y en los documentos a los que éste hace referencia.
3. La vigencia de este reconocimiento queda vinculada a la del documento que se reconoce, así como a la de aquellos a los que éste hace referencia.
4. El suministrador del sistema entregará la certificación de idoneidad del mismo expedida por APPLUS LABORATORIES de acuerdo con el apartado 7.2.2.b) de la Parte I del CTE.

Madrid, a 7 de febrero de 2018

El Subdirector General de Arquitectura y Edificación

Fdo.: Francisco Javier Martín Ramiro

