

**Informe técnico de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación sobre la solicitud de renovación del reconocimiento e inscripción en el Registro General de Distintivos de Calidad del Registro General del CTE de la Marca AENOR para tubos y accesorios de cobre que se incorporen a los edificios, presentada por D.ª Yolanda Villaseñor Sebastián, Directora de Control Técnico y de Calidad de AENOR Internacional, S.A.U., y propuesta motivada de resolución sobre la renovación del reconocimiento e inscripción solicitado.**

La Subdirección General de Arquitectura y Edificación emite el presente informe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio (BOE de 19 de junio de 2008), por la que se regula el registro General del Código Técnico de la Edificación.

## 1. Solicitud

Analizada la solicitud recibida el 17 de febrero de 2022.

## 2. Informe técnico y propuesta motivada

La Subdirección General de Arquitectura y Edificación:

- Considerando que el artículo 5.2.3 de la Parte I del CTE establece que “Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones Públicas competentes.”
- Vista la documentación aportada por el solicitante de acuerdo con lo establecido en el apartado 5.2 de la ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación;
- Analizada la contribución al cumplimiento de las exigencias del CTE y a la mejora de la calidad de la edificación de las características técnicas garantizadas por estas marcas, que incluyen características adicionales a las exigibles por el marcado CE u ofrecen mayores garantías de fiabilidad, no se considera necesario someter esta propuesta de reconocimiento al dictamen de los expertos que designe la Subdirección General de Arquitectura y Edificación que prevé el apartado 3.a) del artículo 5 de la ORDEN VIV/1744/2008.

Emite la siguiente propuesta motivada de renovación del reconocimiento e inscripción:

La Subdirección General de Arquitectura y Edificación informa favorablemente la solicitud recibida y propone la renovación e inscripción en la sección 2º, Registro General de Distintivos de Calidad, del Registro General de CTE, con validez hasta el **31 de marzo de 2024**, de la Marca AENOR para tubos y accesorios de cobre que se incorporen a los edificios que se detalla en el anexo adjunto.

Jefa de Área de Seguridad y Accesibilidad  
D.ª Isabel Marcos Anasagasti





FIRMADO

**Anexo:** relación de distintivos de Marca AENOR para los que se renueva el reconocimiento e inscripción en la sección 2º, Registro General de Distintivos de Calidad, del Registro General de CTE, con validez hasta el **31 de marzo de 2024**,

Referencia	Certificador	Marca o certificado de conformidad	Criterio de conformidad	Vigencia hasta
CTE-DC/AEN-004/02-01/20	AENOR: AEN/CTC 004: tubos y accesorios de cobre y otros componentes para su instalación	Accesorios de cobre soldados por capilaridad	UNE-EN 1254-1:1999.	31/03/2024
CTE-DC/AEN-004/03-01/20		Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire acondicionado y refrigeración	UNE-EN 12735-1:2016.	31/03/2024
CTE-DC/AEN-004/04-01/20		Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para gases medicinales o vacío	UNE-EN 13348:2016	31/03/2024
CTE-DC/AEN-004/06-01/20		Metales de aportación para soldeo blando utilizado en equipos e instalaciones de agua potable, calefacción e instalaciones de gas a baja presión.	UNE-EN ISO 9453:2015	31/03/2024

FIRMADO por : MARCOS ANASAGASTI, ISABEL. A fecha: 10/03/2022 10:18 AM  
Total folios: 2 (2 de 2) - Código Seguro de Verificación: MFOM0255BDCBDCD46F7E8E5CD756  
Verificable en <https://sede.mitma.gob.es>